

**Информация о проверках контрольно-надзорных органов в муниципальных образовательных учреждениях**

№ п/п	Наименование МБОУ (по адресно)	Адрес	Выявленные нарушения (мероприятия)	Потребность в денежных средствах (в рублях)	№ и дата, действующего на сегодняшний день, Акта, Предписания, Представления, Судебного решения (Госпожнадзор, Прокуратура)	Срок устранения нарушений	Наличие в МОУ независимой оценки пожарного риска (№ и дата договора, наименование организации)	Наличие возбужденных дел об административном правонарушении с наложением штрафа, (в рублях)
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	МБОУ Школа № 86 г.о. Самара	Зубчаниновское шоссе 161	1.Настенные речевые оповещатели располагаются на расстоянии от потолка менее 150 мм. 2.Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуации 4 типа	0  744039.00	Госпожнадзор: Акт № 1101 от 19.12.2019 Предписание №1042 от 21.12.2019	01.08.2019		Кировский судебный район г. Самары: Постановление №5 -43/2019-5000-00 руб
2	МБОУ Школа № 86 г.о. Самара	Зубчаниновское шоссе 163	1.Настенные речевые оповещатели располагаются на расстоянии от потолка менее 150 мм. 2.Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией 4-го типа	0  0	Госпожнадзор: Акт № 1102 от 19.12.2019 Предписание №1042/1/1 от 21.12.2019	01.08.2019		Кировский судебный район г. Самары: Постановление №5 -44/2019-5000-00 руб